



| | | | |
|--------------------|---|----------------|--|
| SZERVEZETI EGYSÉG: | Üzemviteli osztály | HÍV. SZÁM: | |
| ÜGYINTÉZŐNK: | Grim Ferenc | ÜGYINTÉZŐJÜK: | |
| IKTATÓSZÁM: | BMVZRT/323-4/2009/U20U0 | LEVELÜK KELTE: | |
| MELLÉKLET: | - | | |
| TÁRGY: | 2009. november hónapra vonatkozó ivóvíz-minőség vizsgálati adatok | | |

Címzett:

Dr. Mile Sándor Polgármester Úr részére

BUCSA

Kossuth tér. 6.

5527

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a Bucsa település vízelosztó hálózatával kapcsolatos, 2009. november hónapra vonatkozó vízminőségi átlagértékeket további szíves használatra.

| Bucsa település vízelosztó hálózatával kapcsolatos vízminőségi átlagértékek, 2009. november hónapra vonatkozóan | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------|
| Vízminőségi jellemző | Vízminőségi jellemző megnevezése | Átlag érték | Határérték |
| Fe [µg/l] | vas | 22,53 | 200 |
| Mn [µg/l] | mangán | 6,00 | 50 |
| szA-Cl [mg/l] | szabad aktív klór | < 0,2 | - |
| kA-Cl [mg/l] | kötött aktív klór | < 0,2 | 3 |
| öA-Cl [mg/l] | összes aktív klór | < 0,2 | - |
| As [µg/l] | arzén | 28,33 | 50 |

Tisztelettel:

KELT: Békéscsaba, 2009. december 9.

2009

BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.

ÜZEMVITELI OSZTÁLY

Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.

Rung Attila
osztályvezető

KAPJA: Címzett
IRATTÁR

BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; Pf.:96; Tel.:66/523-200; Fax:66/523-238; e-mail: uzemvitel@bekesvizmu.hu
WEB: www.bekesvizmu.hu; Cg. 04-10-001580; KSH: 13100887-3600-114-04; OKHB:10402609-26017989-00000000