



BUCSA-ÉCSEGFALVA-KERTÉSZSZIGET ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖRJEGYZŐSÉGE BUCSA		
ÉRKEZETT:	2010.07.15	
IKTATÓSZÁM:	743-4/2010	
Melléklet:	Előszám:	Ügyintéző: Kne

SZERVEZETI EGYSÉG: Üzemviteli osztály
ÜGYINTÉZŐNK: Grim Ferenc
IKTATÓSZÁM: BMVZRT/41-7/2010/U20U
MELLÉKLET: -
TÁRGY: Adatszolgáltatás

Hiv. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVELÜK KELTE:

Címzett:

Dr. Mile Sándor Polgármester Úr részére
BUCSA
Kossuth tér. 6.
5527

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük Bucsá település vízelosztó hálózatával kapcsolatos, 2010. június hónapra vonatkozó vízminőségi kémiai átlagértékeket további szíves használatra.

Bucsá település vízelosztó hálózatával kapcsolatos vízminőségi kémiai átlagértékek, 2010. június hónapra vonatkozóan			
Vízminőségi jellemző	Vízminőségi jellemző megnevezése	Átlag érték	Határérték
Hőm. °C		16,74	
NH4 [mg/l]	ammónium	0,03	0,5
NO2 [mg/l]	nitrit	<0,01	0,5
pH [-]		7,87	6,5-9,5
Fe [µg/l]	vas	18,70	200
Mn [µg/l]	mangán	15,43	50
szA-Cl [mg/l]	szabad aktív klór	< 0,2	
kA-Cl [mg/l]	kötött aktív klór	< 0,2	3
öA-Cl [mg/l]	összes aktív klór	< 0,2	
As [µg/l]	arzén	31,67	10
Vezkép [µS/cm]	vezetőképesség	905,00	2500
KOIps [mg/l]	kémiai oxigénigény	3,77	5

Tisztelettel:

KELT: Békéscsaba, 2010.07.12

KAPJA: Címzett
IRATTÁR



BEKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.
ÜZEMVITELI OSZTÁLY
Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.

Rung Attila
osztályvezető

BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.; Pf.:96; Tel.:66/523-200; Fax:66/523-238; e-mail: uzemvitel@bekesvizmu.hu
WEB: www.bekesvizmu.hu; Cg. 04-10-001580; KSH: 13100887-3600-114-04; K&H:10402609-26017989-00000000